

מכרז פומבי מס' 6/18

בניין מדעי החברה – גמרים מעטפת ופיתוח

שאלות ותשובות והודעות הבהרה

מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח קיים	שאלה	תשובה
1.	5	תנאי סף 2.1.8	למציע מחזור שנתי של לפחות 32 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים: 2014-2016;	מחזור כספי נדרש 32 מיליון ש"ח לשנה. האם ניתן לשנות תנאי זה ולהסתפק במחזור כספי של 15 מיליון ש"ח בממוצע בין השנים 2014-2016?	חוסן פיננסי הינו תנאי הכרחי. מומלץ שלא להמעיט בו. לכן, לא ניתן לאשר את הבקשה
2.	רשימות נגרות	נ - 19	פרט חדר הקרנה באולם קולנוע	הפרט לא ברור. האם הכוונה היא רק לדלת? אין מספיק נתונים לגבי סוג הדלת. והאם הכוונה היא ליחידה ולא לקומפלט. אם קומפלט- מה כולל הקומפלט?	הפריט כולל: מחיצות גבס מבודדות, דלת אקוסטית וחלון אקוסטי. דלת וחלון לפי פרט היצרן "אובוזטק אקוסטיקה" או שווי"ע.
3.	רשימות נגרות	נ - 17	דלפק מכירה הכולל קופה, משטח עבודה, ארונות תצוגה וארונות אחסון	מהו חומר הגמר? האם אותו חומר לכל הדלפק קומפלט- ארונות, משטח עבודה, מדף. כתוב לפי יצרן האם כוונה היא ליצרן ספציפי, מי היצרן? אם לא, צריכים יותר פרטים כמו חזיתות של הדלפק או הדמיה.	פריט דלפק כולל: גוף הארונות עשויות מעץ סנדוויץ' מצופה פורמאיקה כולל קנט בהיקף. דלתות הארונות ומגירות עשויות MDF מצופה פורמאיקה כולל קנט בהיקף. קנט PVC עבה. גב הארונות מעץ לבד בעובי 4 מ"מ מצופה פורמאיקה בצדו הפנימי. סוקל תחתון-רגליות מתכוננות ופנל פלסטי מצופה אלומיניום. ידיות צינור מצופות אלומיניום. פלטה עליונה של הדלפק עשויה מלוח סנדוויץ' מצופה פורמאיקה. גוון הפריט לפי בחירת אדריכל.
4.	רשימות נגרות	נ - 8	מחיצה קלה למערכת סינון	מאיזה חומר המחיצה? חסרות מידות- יש מידות רק לדלת, וגובה מחיצה.	הפריט עשוי מטרספה. מידות המחיצה בהתאמה לגודל המסננת בשטח ע"י המבצע ובאחריותו.
5.	רשימת מסגרות	מ-18	מעקה מרפסת ומבואה ראשית	מהו חומר הגמר?	הפריט עשוי מפלדה כולל פרופיל UPN380 לפי תכנית

	האם הפרט כולל את פרופיל הפלדה UPN380? האם הפרופיל כבר קיים?				
הכוונה היא לסעיף 12.16 המתיחס לחיפוי בפחי אלומיניום	לא קיים סעיף 12.14.03. בעמ' 30 מתחיל סעיף 12.14.02 ובהמשך בעמוד 40 מתחיל סעיף 12.15 האם הכוונה היא לסעיף 12.16?	פריט א 25 – חיפוי במגשי אלומיניום כמפורט בפרק 12 ופרק 12.14.03.....	תת פרק 12.2	*עמוד 16 בכ"כ *עמוד 39 במפרט הטכני	6.
לא	האם צריך להדפיס ולהגיש את כל תכניות המכרז?	אין	אין	כללי	7.

8. בסעיף 2(א) להצעת המציע והצהרותיו (מסמך א-1) יתווסף תת סעיף חדש כדלקמן: **1.א.2 "בדקנו את התוכניות שצורפו למסמכי המכרז והן מקובלות עלינו. הגשת הצעתנו מהווה הסכמה מפורשת לכך שאין ולא יהיו לנו טענות ביחס אליהן".**

9. בסעיף 57.2.2 להסכם ההתקשרות (עמוד 51 למסמכי המכרז) שורה 8 – במקום "0.4% מערך החשבון הסופי" יירשם: **"0.4% מהתשלום ע"פ אבן דרך אחרונה".** וכן תתווסף הגדרת "יום" – **יום קלנדרי בשונה מיום עבודה.**

10. בסיפא סעיף 5.15 יתווסף משפט כדלקמן: **"שינויים ככל שיתבקשו ע"י המזמין, לא יגררו תוספת זמן לביצוע הפרויקט אלא אם הסכים לכך המזמין בכתב ומראש".**

11. **יובהר כי האוניברסיטה רשאית שלא לבצע את העבודה כלל ו/או לבצעה בשלבים ו/או בחלקים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתקציבה".**

12. שאר מסמכי המכרז ללא שינוי.

יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.

תאריך: _____

חתימת המציע: _____