

מכרז פומבי מס' 19/16-מתקן מתח גבוה

בניין הייטק מס' 2

שאלות ותשובות

מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח קיים	שאלה	תשובה
1.	21	טופס 5 ערבות מכרז	סעיף 2 : אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על-ידכם עד סכום הערבות תוך 3 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה...	נבקש לשנות ל"תוך 7 ימים".	אין שינוי במסמכי המכרז
2.	28	45	הקבלן יתחיל בביצוע העבודה לאחר שיקבל מהמזמין צו תחילת עבודות, ואם נדרשת התארגנות מראש, יודיע על כך למזמין. לאחר קבלת הצו ימשיך הקבלן בביצוע בשקידה ובקצב הדרוש והראוי לשם השלמת העבודה תוך 90 ימי עבודה. תקופת הביצוע הינו תנאי יסודי בהסכם זה.	נבקש לשנות לפחות ל-140 יום. עקב כך שהציוד מיובא ומיוצר לפי הזמנה.	אין שינוי במסמכי המכרז
3.	30	54	על אף האמור בתיקון לחוק המכר, על הקבלן יהא לתקן לדרישת המזמין כל אי התאמה ללא יוצא מן הכלל עליה הודיע המזמין בתוך "תקופת האחריות" כמשמעה בתיקון לחוק המכר.	נבקש למחוק את הסעיף. אין רלוונטיות לחוק המכר.	אין שינוי במסמכי המכרז
4.	30	63	המזמין רשאי להסב לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי חוזה זה ללא צורך בהסכמת הקבלן.	נא להבהיר שההסבה המתוארת מונתה במתן הודעה מראש על ההסבה הצפויה ובכל שזכויות הקבלן לא תיפגענה.	המזמין יודיע לקבלן על ההסבה. ההסבה לא תפגע בזכויות הקבלן על פי הסכם זה
5.	35	נספח ז' סעיף ביטוח		סעיף 4- מבוקש להוסיף את המילים : "ובלבד ולא תהא בכך פגיעה בזכויותיו של הקבלן". סעיף 8.3- מבוקש למחוק את המילים : "וכל אדם או גוף הקשורים לביצוע הפרויקט מטעם המזמין". סעיף 9- מבוקש למחוק את הסעיף. סעיף 11- מבוקש למחוק את הסעיף.	מוסכם לא מוסכם למחוק. אך מוסכם להחליף ל"וכל אדם הפועל מטעמו של המזמין בביצוע הפרויקט" לא מוסכם לא מוסכם

לא מוסכם	סעיף 12- מבוקש למחוק את הסעיף.				
לא מוסכם	סעיף 15- מבוקש למחוק את הסעיף.				
לא מוסכם	סעיף 16- מבוקש למחוק את הסעיף.				
לא מוסכם	סעיף 20- מבוקש למחוק את הסעיף.				
נוכל לקבל את אישור הביטוח הרצי"ב המתוקן מותנה בכך שלגבי מחיקת סעיפים 1.2, 1.3, 1.4 (ביטוחי צמ"ה וכן צ"ג צמ"ה רכוש/גוף) המציע יצהיר בכתב כי איננו מתכוון להשתמש בכלי צמ"ה כלשהם בביצוע הפרויקט ובמידה ויעשה כן, יצטרך להמציא אישור בגין ביטוחים אלה	מצ"ב אישור עריכת ביטוח חתום עם הערות יועץ הביטוח. לאישורכם.		נספח ז' אישור עריכת ביטוחים	38	.6
לא מקובל למעט בכפוף לפס"ד חלוט ונתנית הזדמנות לקבלן להתגונן.	נא להבהיר שאחריות הקבלן בכל מקום בהסכם זה כולל נספחיו הינה על פי דין, לנזקים ישירים בלבד, עד גובה התמורה ובכפוף לפסק דין חלוט בעניין, כשלקבלן תינתן הזדמנות להתגונן בפני דרישה כאמור.			כללי	.7
אין שינוי במסמכי המכרז.	בהמשך לסיור קבלנים מיום 02.08.2016 ולאחר עיון במסמכי המכרז, עקב מורכבות החומר ואיסוף תנאי הסף, הזמן שהועמד לרשותנו הינו קצר. לאור האמור לעיל אנו מבקשים לדחות את תאריך הגשת המכרז לתאריך 30.08.2016.			כללי	.8

ראה באתר	אודה על קבלת סיכום סיוור קבלנים, במידה ויש.				9.
מציע ששילם דמי השתתפות יוכל לקבל קובץ במייל.	אודה על קבלת תוכניות המכרז במייל.				10.
יש להגיש את ההצעה על גבי קובץ SKN כפי שפורסם באתר ולא לפי כתב הכמויות המודפס-תשומת ליבכם	יש שינויים בכתבי כמויות 1. כתב שקיבלתי עם חומר המכרז (הדפסה) 2. כתב כמויות ממוחשב באתר (SKN) 3. מה מגישים???				11.
מדובר על שנאי שמן אטום מתח גבוה 1250 KVA כפי שרשום בסעיף 08.13.0002 בכתב הכמויות.	לפי כתב כמויות המעודכן א. סעיף 08.13.0002 - שנאי שמן אטום מתח גבוה 1250 KVA ב. סעיף 08.14.0050 - יציאה 2 תאים לשנאי יבשים 1250 קו"א... 2. לפי פרוטוקול של סיוור קבלנים א. "צריכים להיות 2 שנאי שמן כל אחת 1600 KWA 3. מה מגישים?				12.