

מכרז מס' 13/16 - התקנה ואחזקה של מערכת אוטומטית

לכיבוי אש במים באוניברסיטת אריאל בשומרון

שאלות ותשובות

מס"ד	עמוד	סעיף	נוסח קיים	שאלה	תשובה
1				<p>מבחינת מסמכי המכרז אותם הפצתם לציבור מסתמן כי תנאי הכרחי להגשת המכרז הינו כי הקבלן המגיש יהיה בעל סיווג קבלני 190- סעיף 1.2 בבקשה . סיווג קבלני זה הינו סיווג לקבלני אינסטלציה . נכון להיום לא קיים סיווג לקבלני ספרינקלרים ולפיכך חברות אשר מציגות סיווג זה הינן קבלני אינסטלציה במקצועם ונושא התקנת מערכת כבוי בספרינקלרים הוא שולי עבורם . אבקשכם לשקול מחדש תנאי סף זה ולהתיר לקבלני ספרינקלרים להגיש את הצעותיהם למכרז זה מבלי להוכיח סיווג קבלני כלשהו .</p>	<p>ראו מודעת עדכון באתר .</p>
2				<p>האם סעיף 4.5 קבלן רשום בסיווג א 1 הכרחי למכרז ?</p>	<p>ראו מודעת עדכון באתר .</p>